【令和5年度】　　焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	159,150	最 大	914	200	24
		最 小	853	186	6
		平 均	879	193	14
5月	155,080	最 大	903	199	42
		最 小	833	186	7
		平 均	873	193	18
6月	183,190	最 大	933	194	71
		最 小	835	185	5
		平 均	876	190	15
7月	174,710	最 大	923	198	測定不能
		最 小	841	186	
		平 均	877	192	
8月	177,950	最 大	905	196	測定不能
		最 小	842	185	
		平 均	868	191	
9月	170,910	最 大	908	199	測定不能
		最 小	831	189	
		平 均	871	192	
10月	196,770	最 大	914	198	64
		最 小	824	186	36
		平 均	872	190	50
11月	295,610	最 大	906	195	92
		最 小	830	188	19
		平 均	871	191	42
12月	47,320	最 大	883	192	62
		最 小	854	189	45
		平 均	873	190	49
1月	171,300	最 大	908	195	78
		最 小	804	186	16
		平 均	865	191	45
2月	98,610	最 大	901	193	99
		最 小	824	184	23
		平 均	859	189	53
3月	156,400	最 大	882	195	94
		最 小	827	182	23
		平 均	857	189	48
合　　計		平 均			

○　排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng－TEQ/m³	ダスト濃度 g/m³N	塩化水素濃度 mg/m³N	硫黄酸化物量 m³N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1	R5.11.10	0.44	0.01	10未満	0.30	160
2	R5.11.17	―	0.02	10未満	0.1未満	130
基　準　値		10	0.25	700	33.83	250

※堆積ばいじんの除去年月日については、自動で連続排出されるため記載していません。