

【令和3年度】

焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	161,090	最大	939	205	59
		最小	855	191	8
		平均	886	197	22
5月	75,080	最大	929	199	47
		最小	847	194	17
		平均	881	197	25
6月	201,830	最大	911	203	46
		最小	832	190	7
		平均	876	197	16
7月	119,200	最大	952	209	41
		最小	838	184	9
		平均	881	196	18
8月	155,350	最大	909	198	39
		最小	854	190	9
		平均	877	194	23
9月	151,850	最大	920	200	45
		最小	852	182	9
		平均	881	191	23
10月	268,580	最大	932	200	87
		最小	860	186	6
		平均	894	194	22
11月	111,950	最大	910	202	35
		最小	849	190	9
		平均	878	196	18
12月	144,330	最大	931	195	52
		最小	864	186	9
		平均	892	191	21
1月		最大			
		最小			
		平均			
2月		最大			
		最小			
		平均			
3月		最大			
		最小			
		平均			
合 計		平均			

○ 排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³	ダスト濃度 g/m ³ N	塩化水素濃度 mg/m ³ N	硫黄酸化物量 m ³ N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1	R3.8.6	0.31	0.08	130	0.16	140
2	R3.11.5	-	0.01	66	0.31	110
基 準 値		10	0.25	700	33.83	250