

浄水水質検査結果書

No. 2m30418027

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年4月18日	天候	前日 曇 当日 晴
施設名	士幌地区簡易水道		
水源の名称	深井戸		
採水地点	河東郡士幌町字士幌西2線155番地(士幌町車両センター)		
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課		
気温	8℃	残留塩素	0.26 mg/l
水温	11℃	27	総トリハロメタン mg/l
1	一般細菌	0 個/ml	28 トリクロロ酢酸 mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29 ブロモジクロロメタン mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30 ブロモホルム mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31 ホルムアルデヒド mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32 亜鉛及びその化合物 mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33 アルミニウム及びその化合物 mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34 鉄及びその化合物 mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35 銅及びその化合物 mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36 ナトリウム及びその化合物 mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37 マンガン及びその化合物 mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38 塩化物イオン 4.5 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39 カルシウム、マグネシウム等 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40 蒸発残留物 mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41 陰イオン界面活性剤 mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42 ジェオスミン mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43 2-メチルイソボルネオール mg/l
			44 非イオン界面活性剤 mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45 フェノール類 mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46 有機物 0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47 pH値 7.6
20	ベンゼン	mg/l	48 味 異常なし
21	塩素酸	mg/l	49 臭気 異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50 色度 <1 度
23	クロロホルム	mg/l	51 濁度 <0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l	嫌気性芽胞菌 個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	クリプトスポリジウム 個/20l
26	臭素酸	mg/l	ジアルジア 個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン mg/l
			キシレン mg/l
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月24日		
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター		
検査責任者	佐々木 啓充		
令和5年4月24日			
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			



浄水水質検査結果書

No. 2m30418028

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和 5年 4月 18日	天候	前日	曇	当日	晴		
施設名	朝陽地区簡易水道							
水源の名称	深井戸							
採水地点	下居辺公民館給水栓							
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課							
気温	8 °C	残留塩素				0.48 mg/l		
水温	11 °C	27	総トリハロメタン				mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸				mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン				mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/ l	30	ブロモホルム				mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/ l	31	ホルムアルデヒド				mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/ l	32	亜鉛及びその化合物				mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/ l	33	アルミニウム及びその化合物				mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/ l	34	鉄及びその化合物				mg/l
8	六価クロム化合物	mg/ l	35	銅及びその化合物				mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/ l	36	ナトリウム及びその化合物				mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ l	37	マンガン及びその化合物				mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ l	38	塩化物イオン				2.1 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/ l	39	カルシウム、マグネシウム等				mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/ l	40	蒸発残留物				mg/l
14	四塩化炭素	mg/ l	41	陰イオン界面活性剤				mg/l
15	1, 4-ジオキサン	mg/ l	42	ジオスミン				mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ l	43	2-メチルイソボルネオール				mg/l
			44	非イオン界面活性剤				mg/l
17	ジクロロメタン	mg/ l	45	フェノール類				mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/ l	46	有機物				0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/ l	47	pH値				7.7
20	ベンゼン	mg/ l	48	味				異常なし
21	塩素酸	mg/ l	49	臭気				異常なし
22	クロロ酢酸	mg/ l	50	色度				<1 度
23	クロロホルム	mg/ l	51	濁度				<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/ l		嫌気性芽胞菌				個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	mg/ l		クリプトスポリジウム				個/20l
26	臭素酸	mg/ l		ジアルジア				個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン				mg/l
				キシレン				mg/l
検査期日	令和 5年 4月 18日 ~ 令和 5年 4月 24日							
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター							
検査責任者	佐々木 啓充							
令和 5年 4月 24日								
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘								



浄水水質検査結果書

No. 2m30418029

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年4月18日	天候	前日	曇	当日	晴	
施設名	西士幌新田地区簡易水道						
水源の名称	湧水+深井戸						
採水地点	士幌町共益 川西へき地保育所						
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課						
気温	7℃	残留塩素			0.30 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			2.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジオオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			<0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.6
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和5年4月18日 ~ 令和5年4月24日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	佐々木 啓充						
令和5年4月24日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							
							

浄水水質検査結果書

No. 2m30418030

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 高木 康弘

採	水	年	月	日	天候	前日	曇	当日	晴	
施設名		西堀田地区簡易水道								
水源の名称		深井戸								
採水地点		河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)								
採水者		眞鍋 響都 (所属) 建設課								
気温		8 °C			残留塩素			0.22 mg/l		
水温		11 °C			27			総トリハロメタン mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml			28			トリクロロ酢酸 mg/l		
2	大腸菌	0 MPN/100ml			29			ブロモジクロロメタン mg/l		
3	カドミウム及びその化合物	mg/ l			30			ブロモホルム mg/l		
4	水銀及びその化合物	mg/ l			31			ホルムアルデヒド mg/l		
5	セレン及びその化合物	mg/ l			32			亜鉛及びその化合物 mg/l		
6	鉛及びその化合物	mg/ l			33			アルミニウム及びその化合物 mg/l		
7	ヒ素及びその化合物	mg/ l			34			鉄及びその化合物 mg/l		
8	六価クロム化合物	mg/ l			35			銅及びその化合物 mg/l		
9	亜硝酸態窒素	mg/ l			36			ナトリウム及びその化合物 mg/l		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ l			37			マンガン及びその化合物 mg/l		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ l			38			塩化物イオン 2.3 mg/l		
12	フッ素及びその化合物	mg/ l			39			カルシウム、マグネシウム等 mg/l		
13	ホウ素及びその化合物	mg/ l			40			蒸発残留物 mg/l		
14	四塩化炭素	mg/ l			41			陰イオン界面活性剤 mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	mg/ l			42			ジェオスミン mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ l			43			2-メチルイソボルネオール mg/l		
					44			非イオン界面活性剤 mg/l		
17	ジクロロメタン	mg/ l			45			フェノール類 mg/l		
18	テトラクロロエチレン	mg/ l			46			有機物 <0.1 mg/l		
19	トリクロロエチレン	mg/ l			47			pH値 7.7		
20	ベンゼン	mg/ l			48			味 異常なし		
21	塩素酸	mg/ l			49			臭気 異常なし		
22	クロロ酢酸	mg/ l			50			色度 <1 度		
23	クロロホルム	mg/ l			51			濁度 <0.1 度		
24	ジクロロ酢酸	mg/ l						嫌気性芽胞菌 個/100ml		
25	ジブロモクロロメタン	mg/ l						クリプトスポリジウム 個/20l		
26	臭素酸	mg/ l						ジアルジア 個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。							トルエン mg/l		
								キシレン mg/l		
検査期日		令和 5年 4月 18日 ~ 令和 5年 4月 24日								
検査機関		帯広市上下水道部水質検査センター								
検査責任者		佐々木 啓充								
令和 5年 4月 24日										
							帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			
										