

浄水水質検査結果書

No. 2m30606037

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年6月6日	天候	前日 晴 当日 晴
施設名	士幌地区簡易水道		
水源の名称	深井戸		
採水地点	河東郡士幌町字士幌西2線155番地(士幌町車両センター)		
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課		
気温	21 °C	残留塩素	0.22 mg/l
水温	11 °C	27 総トリハロメタン	<0.001 mg/l
1 一般細菌	0 個/ml	28 トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29 ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30 ブロモホルム	<0.001 mg/l
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31 ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32 亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33 アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l
7 ヒ素及びその化合物	0.002 mg/l	34 鉄及びその化合物	<0.03 mg/l
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35 銅及びその化合物	<0.005 mg/l
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36 ナトリウム及びその化合物	6.7 mg/l
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37 マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8 mg/l	38 塩化物イオン	4.2 mg/l
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39 カルシウム、マグネシウム等	43.0 mg/l
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40 蒸発残留物	115 mg/l
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41 陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42 ジェオスミン	<0.000001 mg/l
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43 2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l
		44 非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45 フェノール類	<0.0005 mg/l
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46 有機物	0.1 mg/l
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47 pH値	7.6
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48 味	異常なし
21 塩素酸	<0.06 mg/l	49 臭気	異常なし
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50 色度	<1 度
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	51 濁度	<0.1 度
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	嫌気性芽胞菌	個/100ml
25 ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l	クリプトスポリジウム	個/20l
26 臭素酸	<0.001 mg/l	ジアルジア	個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。	トルエン	mg/l
		キシレン	mg/l
検査期日	令和5年6月6日 ~ 令和5年6月12日		
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター		
検査責任者	佐々木 啓充		
令和5年6月12日			
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			



浄水水質検査結果書

No. 2m30606038

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年6月6日	天候	前日 晴 当日 晴
施設名	朝陽地区簡易水道		
水源の名称	深井戸		
採水地点	下居辺公民館給水栓		
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課		
気温	19℃	残留塩素	0.36 mg/l
水温	11℃	27 総トリハロメタン	0.003 mg/l
1 一般細菌	0 個/ml	28 トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29 プロモジクロロメタン	<0.001 mg/l
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30 プロモホルム	<0.001 mg/l
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31 ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32 亜鉛及びその化合物	0.011 mg/l
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33 アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l
7 ヒ素及びその化合物	0.005 mg/l	34 鉄及びその化合物	<0.03 mg/l
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35 銅及びその化合物	<0.005 mg/l
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36 ナトリウム及びその化合物	7.4 mg/l
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37 マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	38 塩化物イオン	2.0 mg/l
12 フッ素及びその化合物	0.12 mg/l	39 カルシウム、マグネシウム等	21.3 mg/l
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40 蒸発残留物	95 mg/l
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41 陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42 ジェオスミン	<0.000001 mg/l
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43 2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l
		44 非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45 フェノール類	<0.0005 mg/l
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46 有機物	0.2 mg/l
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47 pH値	7.7
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48 味	異常なし
21 塩素酸	<0.06 mg/l	49 臭気	異常なし
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50 色度	<1 度
23 クロロホルム	0.003 mg/l	51 濁度	<0.1 度
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	嫌気性芽胞菌	個/100ml
25 ジブromokクロロメタン	<0.001 mg/l	クリプトスポリジウム	個/20l
26 臭素酸	<0.001 mg/l	ジアルジア	個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。	トルエン	mg/l
		キシレン	mg/l
検査期日	令和5年6月6日 ~ 令和5年6月12日		
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター		
検査責任者	佐々木 啓充		
令和5年6月12日			
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			

浄水水質検査結果書

No. 2m30606039

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年6月6日	天候	前日 晴 当日 晴
施設名	西士幌新田地区簡易水道		
水源の名称	湧水+深井戸		
採水地点	士幌町共益 川西へき地保育所		
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課		
気温	19℃	残留塩素	0.30 mg/l
水温	11℃	27 総トリハロメタン	<0.001 mg/l
1 一般細菌	0 個/ml	28 トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29 ブロモジクロロメタン	<0.001 mg/l
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30 ブロモホルム	<0.001 mg/l
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31 ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32 亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33 アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l
7 ヒ素及びその化合物	<0.001 mg/l	34 鉄及びその化合物	<0.03 mg/l
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35 銅及びその化合物	0.005 mg/l
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36 ナトリウム及びその化合物	4.1 mg/l
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37 マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/l	38 塩化物イオン	2.2 mg/l
12 フッ素及びその化合物	<0.08 mg/l	39 カルシウム、マグネシウム等	26.9 mg/l
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40 蒸発残留物	70 mg/l
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41 陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42 ジェオスミン	<0.000001 mg/l
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43 2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l
		44 非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45 フェノール類	<0.0005 mg/l
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46 有機物	0.2 mg/l
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47 pH値	7.6
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48 味	異常なし
21 塩素酸	<0.06 mg/l	49 臭気	異常なし
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50 色度	<1 度
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	51 濁度	<0.1 度
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	嫌気性芽胞菌	個/100ml
25 ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l	クリプトスポリジウム	個/20l
26 臭素酸	<0.001 mg/l	ジアルジア	個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。	トルエン	mg/l
		キシレン	mg/l
検査期日	令和5年6月6日 ~ 令和5年6月12日		
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター		
検査責任者	佐々木 啓充		
令和5年6月12日			
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			



浄水水質検査結果書

No. 2m30606040

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和5年6月6日	天候	前日 晴 当日 晴
施設名	西堀田地区簡易水道		
水源の名称	深井戸		
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)		
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課		
気温	20 °C	残留塩素	0.22 mg/l
水温	11 °C	27 総トリハロメタン	<0.001 mg/l
1 一般細菌	0 個/ml	28 トリクロロ酢酸	<0.003 mg/l
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29 プロモジクロロメタン	<0.001 mg/l
3 カドミウム及びその化合物	<0.0003 mg/l	30 プロモホルム	<0.001 mg/l
4 水銀及びその化合物	<0.00005 mg/l	31 ホルムアルデヒド	<0.008 mg/l
5 セレン及びその化合物	<0.001 mg/l	32 亜鉛及びその化合物	<0.005 mg/l
6 鉛及びその化合物	<0.001 mg/l	33 アルミニウム及びその化合物	<0.02 mg/l
7 ヒ素及びその化合物	0.006 mg/l	34 鉄及びその化合物	<0.03 mg/l
8 六価クロム化合物	<0.001 mg/l	35 銅及びその化合物	<0.005 mg/l
9 亜硝酸態窒素	<0.004 mg/l	36 ナトリウム及びその化合物	6.1 mg/l
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37 マンガン及びその化合物	<0.005 mg/l
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/l	38 塩化物イオン	2.2 mg/l
12 フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	39 カルシウム、マグネシウム等	23.5 mg/l
13 ホウ素及びその化合物	<0.1 mg/l	40 蒸発残留物	93 mg/l
14 四塩化炭素	<0.0002 mg/l	41 陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/l
15 1,4-ジオキサン	<0.005 mg/l	42 ジェオスミン	<0.000001 mg/l
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/l	43 2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/l
		44 非イオン界面活性剤	<0.002 mg/l
17 ジクロロメタン	<0.002 mg/l	45 フェノール類	<0.0005 mg/l
18 テトラクロロエチレン	<0.001 mg/l	46 有機物	0.3 mg/l
19 トリクロロエチレン	<0.001 mg/l	47 pH値	7.7
20 ベンゼン	<0.001 mg/l	48 味	異常なし
21 塩素酸	<0.06 mg/l	49 臭気	異常なし
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50 色度	<1 度
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	51 濁度	<0.1 度
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l	嫌気性芽胞菌	個/100ml
25 ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l	クリプトスポリジウム	個/20l
26 臭素酸	<0.001 mg/l	ジアルジア	個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。	トルエン	mg/l
		キシレン	mg/l
検査期日	令和5年6月6日 ~ 令和5年6月12日		
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター		
検査責任者	佐々木 啓充		
令和5年6月12日			
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘			

