

【令和6年度】

焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	159,630	最大	895	196	87
		最小	832	183	20
		平均	863	190	40
5月	190,220	最大	895	197	70
		最小	851	186	13
		平均	870	192	32
6月	138,810	最大	902	198	86
		最小	827	185	22
		平均	859	192	50
7月	0	最大			
		最小			
		平均			
8月	0	最大			
		最小			
		平均			
9月	0	最大			
		最小			
		平均			
10月	0	最大			
		最小			
		平均			
11月	0	最大			
		最小			
		平均			
12月	0	最大			
		最小			
		平均			
1月	0	最大			
		最小			
		平均			
2月	0	最大			
		最小			
		平均			
3月	0	最大			
		最小			
		平均			
合計		平均			

○ 排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³	ダスト濃度 g/m ³ N	塩化水素濃度 mg/m ³ N	硫黄酸化物量 m ³ N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1						
2						
基準値		10	0.25	700	33.83	250

※堆積ばいじんの除去年月日については、自動で連続排出されるため記載していません。