

【令和6年度】

焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	159,630	最大	895	196	87
		最小	832	183	20
		平均	863	190	40
5月	190,220	最大	895	197	70
		最小	851	186	13
		平均	870	192	32
6月	138,810	最大	902	198	86
		最小	827	185	22
		平均	859	192	50
7月	168,500	最大	911	197	89
		最小	803	186	28
		平均	863	192	49
8月	150,050	最大	885	198	66
		最小	825	181	30
		平均	855	191	46
9月	156,040	最大	878	196	71
		最小	806	171	31
		平均	842	189	69
10月	246,290	最大	887	196	73
		最小	825	185	18
		平均	852	190	39
11月	262,090	最大	921	201	76
		最小	850	190	18
		平均	873	194	39
12月	37,670	最大	882	197	76
		最小	872	190	45
		平均	878	193	61
1月	0	最大			
		最小			
		平均			
2月	0	最大			
		最小			
		平均			
3月	0	最大			
		最小			
		平均			
合 計		平均			

○ 排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³	ダスト濃度 g/m ³ N	塩化水素濃度 mg/m ³ N	硫黄酸化物量 m ³ N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1	R6.8.8	0.25	0.03	29	0.10	110
2	R6.11.18	—	0.03	82	0.10	140
基準値		10	0.25	700	33.83	250

※堆積ばいじんの除去年月日については、自動で連続排出されるため記載していません。