

浄水水質検査結果書

No. 2m50819038

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和7年8月19日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	士幌地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字中士幌西2線77番16(士幌町役場中士幌出張所)					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	20℃	残留塩素		0.42 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l	
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	3.9 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l	
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	mg/l	
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類	mg/l	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物	0.6 mg/l	
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値	7.6	
20	ベンゼン	mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和7年8月19日 ~ 令和7年8月22日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和7年8月25日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛						



浄水水質検査結果書

No. 2m50819039

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和7年8月19日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	朝陽地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	下居辺公民館給水栓					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	20℃	残留塩素		0.16 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l		
6 鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l		
8 六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l		
9 亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	1.9 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l		
14 四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l		
15 1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l		
17 ジクロロメタン	mg/l	44	非イオン界面活性剤	mg/l		
18 テトラクロロエチレン	mg/l	45	フェノール類	mg/l		
19 トリクロロエチレン	mg/l	46	有機物	0.2 mg/l		
20 ベンゼン	mg/l	47	pH値	7.6		
21 塩素酸	mg/l	48	味	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
23 クロロホルム	mg/l	50	色度	<1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l	51	濁度	<0.1 度		
25 ジブロモクロロメタン	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26 臭素酸	mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
			ジアルジア	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン	mg/l		
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和7年8月19日 ~ 令和7年8月22日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和7年8月25日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛 						

浄水水質検査結果書

No. 2m50819040

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和7年8月19日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	西士幌新田地区簡易水道					
水源の名称	湧水＋深井戸					
採水地点	士幌町共益 旧北中小学校					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	18℃	残留塩素		0.18 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム	mg/l		
4 水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l		
5 セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l		
6 鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l		
8 六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l		
9 亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	2.5 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l		
14 四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l		
15 1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l		
		44	非イオン界面活性剤	mg/l		
17 ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類	mg/l		
18 テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物	0.1 mg/l		
19 トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値	7.5		
20 ベンゼン	mg/l	48	味	異常なし		
21 塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし		
22 クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度		
23 クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度		
24 ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
25 ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
26 臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン	mg/l		
キシレン			mg/l			
検査期日	令和7年8月19日 ～ 令和7年8月22日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和7年8月25日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛						



浄水水質検査結果書

No. 2m50819041

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 高木 康弘

採水年月日	令和 7年 8月 19日	天候	前日	晴	当日	雨
施設名	西堀田地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)					
採水者	眞鍋 響都 (所属) 建設課					
気温	18℃	残留塩素		0.38 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン	mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸	mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン	mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	プロモホルム	mg/l	
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド	mg/l	
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物	mg/l	
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物	mg/l	
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物	mg/l	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物	mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン	2.0 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等	mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物	mg/l	
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤	mg/l	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン	mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	
			44	非イオン界面活性剤	mg/l	
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類	mg/l	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物	0.3 mg/l	
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値	7.8	
20	ベンゼン	mg/l	48	味	異常なし	
21	塩素酸	mg/l	49	臭気	異常なし	
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度	<1 度	
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度	<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml	
25	ジブromクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l	
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l	
			キシレン	mg/l		
検査期日	令和 7年 8月 19日 ~ 令和 7年 8月 22日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	佐々木 啓充					
令和 7年 8月 25日						
帯広市公営企業管理者 井上 猛						

