

【令和7年度】

焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	142,110	最大	888	203	89
		最小	827	186	25
		平均	859	195	53
5月	152,940	最大	916	199	97
		最小	809	183	28
		平均	852	191	57
6月	161,730	最大	889	200	67
		最小	833	187	22
		平均	860	195	32
7月	168,960	最大	899	203	66
		最小	837	189	20
		平均	861	196	38
8月	145,780	最大	894	205	76
		最小	823	191	27
		平均	861	196	45
9月	157,330	最大	879	196	82
		最小	817	183	31
		平均	860	191	51
10月	0	最大			
		最小			
		平均			
11月	0	最大			
		最小			
		平均			
12月	0	最大			
		最小			
		平均			
1月	0	最大			
		最小			
		平均			
2月	0	最大			
		最小			
		平均			
3月	0	最大			
		最小			
		平均			
合 計		平均			

○ 排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³	ダスト濃度 g/m ³ N	塩化水素濃度 mg/m ³ N	硫黄酸化物量 m ³ N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1						
2						
基準値		10	0.25	700	33.83	250

※堆積ばいじんの除去年月日については、自動で連続排出されるため記載していません。