# 浄水水質検査結果書

No. 2m51202027

申請者住所　河東郡士幌町字士幌225番地
氏名　士幌町長 髙木 康弘

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和 7年12月 2日 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 晴 | |
| 施設名 | 士幌地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源の名称 | 深井戸 | | | | | | |
| 採水地点 | 河東郡士幌町字中士幌西2線77番16(士幌町役場中士幌出張所) | | | | | | |
| 採水者 | 眞鍋 響都　(所属) 建設課 | | | | | | |
| 気温 | 3 ℃ | 残留塩素 | 0.16 mg/l | | | | |
| 水温 | 10 ℃ | 27 | 総トリハロメタン | <0.001 mg/l | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 個/ml | 28 | トリクロロ酢酸 | <0.003 mg/l | | |
| 2 | 大腸菌 | 0 MPN/100ml | 29 | ブロモジクロロメタン | <0.001 mg/l | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | 30 | ブロモホルム | <0.001 mg/l | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | 31 | ホルムアルデヒド | <0.008 mg/l | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | 35 | 銅及びその化合物 | mg/l | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 mg/l | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/l | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 38 | 塩化物イオン | 4.3 mg/l | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | 39 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/l | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | 40 | 蒸発残留物 | mg/l | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/l | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/l | 42 | ジェオスミン | mg/l | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | | |
| | | | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/l | 45 | フェノール類 | mg/l | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | 46 | 有機物 | <0.1 mg/l | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/l | 47 | pH値 | 7.7 | | |
| 20 | ベンゼン | mg/l | 48 | 味 | 異常なし | | |
| 21 | 塩素酸 | <0.06 mg/l | 49 | 臭気 | 異常なし | | |
| 22 | クロロ酢酸 | <0.002 mg/l | 50 | 色度 | <1 度 | | |
| 23 | クロロホルム | <0.001 mg/l | 51 | 濁度 | <0.1 度 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | <0.003 mg/l | | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | <0.001 mg/l | | クリプトスポリジウム | 個/20l | | |
| 26 | 臭素酸 | <0.001 mg/l | | ジアルジア | 個/20l | | |
| 判定 | 上記検査項目については水質基準に適合する。 | | | トルエン | mg/l | | |
| | | | | キシレン | mg/l | | |

| | |
|---|---|
| 検査期日 | 令和 7年12月 2日 ～ 令和 7年12月 5日 |
| 検査機関 | 帯広市上下水道部水質検査センター |
| 検査責任者 | 佐々木 啓充 |

令和 7年12月 8日

帯広市公営企業管理者
井上 猛

# 浄水水質検査結果書

No. 2m51202028

申請者住所　河東郡士幌町字士幌225番地
氏名　士幌町長 髙木 康弘

| 採水年月日 | 令和 7年12月 2日 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 晴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 朝陽地区簡易水道 | | | | | |
| 水源の名称 | 深井戸 | | | | | |
| 採水地点 | 下居辺公民館給水栓 | | | | | |
| 採水者 | 眞鍋 響都 | | | (所属) 建設課 | | |
| 気温 | 0 ℃ | 残留塩素 | | 0.38 mg/l | | |
| 水温 | 8 ℃ | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 個/ml | 27 | 総トリハロメタン | 0.004 mg/l |
| 2 | 大腸菌 | 0 MPN/100ml | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 mg/l |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.001 mg/l |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | 30 | ブロモホルム | <0.001 mg/l |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | 31 | ホルムアルデヒド | <0.008 mg/l |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | 35 | 銅及びその化合物 | mg/l |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 mg/l | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/l |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | 38 | 塩化物イオン | 2.1 mg/l |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | 39 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/l |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/l | 40 | 蒸発残留物 | mg/l |
| 15 | 1,4−ジオキサン | mg/l | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l |
| 16 | シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン | mg/l | 42 | ジェオスミン | mg/l |
| | | | 43 | 2−メチルイソボルネオール | mg/l |
| | | | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l |
| 17 | ジクロロメタン | mg/l | 45 | フェノール類 | mg/l |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | 46 | 有機物 | 0.1 mg/l |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/l | 47 | pH値 | 7.7 |
| 20 | ベンゼン | mg/l | 48 | 味 | 異常なし |
| 21 | 塩素酸 | 0.10 mg/l | 49 | 臭気 | 異常なし |
| 22 | クロロ酢酸 | <0.002 mg/l | 50 | 色度 | <1 度 |
| 23 | クロロホルム | 0.003 mg/l | 51 | 濁度 | <0.1 度 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | <0.003 mg/l | | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml |
| 25 | ジブロモクロロメタン | <0.001 mg/l | | クリプトスポリジウム | 個/20l |
| 26 | 臭素酸 | <0.001 mg/l | | ジアルジア | 個/20l |
| 判定 | 上記検査項目については水質基準に適合する。 | | | トルエン | mg/l |
| | | | | キシレン | mg/l |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期日 | 令和 7年12月 2日 ～ 令和 7年12月 5日 |
| 検査機関 | 帯広市上下水道部水質検査センター |
| 検査責任者 | 佐々木 啓充 |

令和 7年12月 8日

帯広市公営企業管理者
井上 猛

# 浄水水質検査結果書

No. 2m51202029

申請者住所　河東郡士幌町字士幌225番地
氏名　士幌町長 髙木 康弘

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和 7年12月 2日 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 晴 | |
| 施設名 | 西士幌新田地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源の名称 | 湧水＋深井戸 | | | | | | |
| 採水地点 | 士幌町共益　旧北中小学校 | | | | | | |
| 採水者 | 眞鍋　響都　　(所属)　建設課 | | | | | | |
| 気温 | 2 ℃ | 残留塩素 | 0.22 mg/l | | | | |
| 水温 | 10 ℃ | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 個/ml | 27 | 総トリハロメタン | <0.001 mg/l |
| 2 | 大腸菌 | 0 MPN/100ml | 28 | トリクロロ酢酸 | <0.003 mg/l |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | 29 | ブロモジクロロメタン | <0.001 mg/l |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | 30 | ブロモホルム | <0.001 mg/l |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | 31 | ホルムアルデヒド | <0.008 mg/l |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | 35 | 銅及びその化合物 | mg/l |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 mg/l | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/l |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | 38 | 塩化物イオン | 2.3 mg/l |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | 39 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/l |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/l | 40 | 蒸発残留物 | mg/l |
| 15 | 1,4－ジオキサン | mg/l | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 42 | ジェオスミン | mg/l |
| | | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l |
| | | | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l |
| 17 | ジクロロメタン | mg/l | 45 | フェノール類 | mg/l |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | 46 | 有機物 | 0.4 mg/l |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/l | 47 | pH値 | 7.6 |
| 20 | ベンゼン | mg/l | 48 | 味 | 異常なし |
| 21 | 塩素酸 | <0.06 mg/l | 49 | 臭気 | 異常なし |
| 22 | クロロ酢酸 | <0.002 mg/l | 50 | 色度 | <1 度 |
| 23 | クロロホルム | <0.001 mg/l | 51 | 濁度 | <0.1 度 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | <0.003 mg/l | | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml |
| 25 | ジブロモクロロメタン | <0.001 mg/l | | クリプトスポリジウム | 個/20l |
| 26 | 臭素酸 | <0.001 mg/l | | ジアルジア | 個/20l |
| 判定 | 上記検査項目については水質基準に適合する。 | | | トルエン | mg/l |
| | | | | キシレン | mg/l |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 検査期日 | 令和 7年12月 2日　～　令和 7年12月 5日 |
| 検査機関 | 帯広市上下水道部水質検査センター |
| 検査責任者 | 佐々木 啓充 |

令和 7年12月 8日

帯広市公営企業管理者
井上 猛

# 浄水水質検査結果書

No. 2m51202030

申請者住所　河東郡士幌町字士幌225番地
氏名　士幌町長 髙木 康弘

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水年月日 | 令和 7年12月 2日 | 天候 | 前日 | 曇 | 当日 | 晴 | |
| 施設名 | 西堀田地区簡易水道 | | | | | | |
| 水源の名称 | 深井戸 | | | | | | |
| 採水地点 | 河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌) | | | | | | |
| 採水者 | 眞鍋 響都　(所属) 建設課 | | | | | | |
| 気温 | 3 ℃ | 残留塩素 | 0.18 mg/l | | | | |
| 水温 | 10 ℃ | 27 | 総トリハロメタン | <0.001 mg/l | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 0 個/ml | 28 | トリクロロ酢酸 | <0.003 mg/l | | |
| 2 | 大腸菌 | 0 MPN/100ml | 29 | ブロモジクロロメタン | <0.001 mg/l | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/l | 30 | ブロモホルム | <0.001 mg/l | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/l | 31 | ホルムアルデヒド | <0.008 mg/l | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/l | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/l | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/l | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/l | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/l | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/l | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/l | 35 | 銅及びその化合物 | mg/l | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/l | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/l | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | <0.001 mg/l | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/l | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/l | 38 | 塩化物イオン | 2.3 mg/l | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/l | 39 | カルシウム、マグネシウム等 | mg/l | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/l | 40 | 蒸発残留物 | mg/l | | |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/l | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/l | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/l | 42 | ジェオスミン | mg/l | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/l | | |
| | | | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/l | | |
| 17 | ジクロロメタン | mg/l | 45 | フェノール類 | mg/l | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/l | 46 | 有機物 | 0.4 mg/l | | |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/l | 47 | pH値 | 7.8 | | |
| 20 | ベンゼン | mg/l | 48 | 味 | 異常なし | | |
| 21 | 塩素酸 | <0.06 mg/l | 49 | 臭気 | 異常なし | | |
| 22 | クロロ酢酸 | <0.002 mg/l | 50 | 色度 | <1 度 | | |
| 23 | クロロホルム | <0.001 mg/l | 51 | 濁度 | <0.1 度 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | <0.003 mg/l | | 嫌気性芽胞菌 | 個/100ml | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | <0.001 mg/l | | クリプトスポリジウム | 個/20l | | |
| 26 | 臭素酸 | <0.001 mg/l | | ジアルジア | 個/20l | | |
| 判定 | 上記検査項目については水質基準に適合する。 | | | トルエン | mg/l | | |
| | | | | キシレン | mg/l | | |

| | |
|---|---|
| 検査期日 | 令和 7年12月 2日 ～ 令和 7年12月 5日 |
| 検査機関 | 帯広市上下水道部水質検査センター |
| 検査責任者 | 佐々木 啓充 |

令和 7年12月 8日

帯広市公営企業管理者
井上 猛