水質検査成績書

第　26-02412　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	8時50分	天候	前日 晴	当日	晴
施設名	士幌簡易水道（士幌市街・中士幌市）						
水源名称	深井戸						
採水地点	浄水場　蛇口						
採水者	眞鍋響都	所属	士幌町建設課上下水道係				
気温	24.0 ℃	水温	10.1 ℃	残留塩素	0.29 mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
02	PFOS及びPFOA	<0.000005 mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
03	蒸発残留物	98 mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　06月　03日 ～ 2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02414　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	9時26分	天　候	前日	晴	当日　晴
施設名	朝陽簡易水道（士幌町朝陽地区）						
水源名称	深井戸						
採水地点	下居辺公民館						
採水者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係		
気　温	26.0　℃	水　温	11.0　℃	残留塩素	0.36　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.005　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
02	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
03	蒸発残留物	81　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　06月　03日　～　2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02416　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	9時40分	天　候	前日	晴	当日　晴
施設名	朝陽簡易水道（西堀田地区）						
水源名称	深井戸						
採水地点	道の駅　ピア２１しほろ						
採水者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係		
気　温	23.0　℃	水　温	11.0　℃	残留塩素	0.20　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.005　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
02	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　06月　03日　～　2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02422　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	9時30分	天　候	前日	晴	当日　晴
施設名	新田簡易水道（新田地区・西士幌地区）						
水源名称	湧水＋深井戸						
採水地点	旧北中小学校　蛇口						
採水者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係		
気温	25.0　℃	水温	11.0　℃	残留塩素	0.24　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　06月　03日　～　2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。