水質検査成績書

第　26-02413　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	8時50分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	士幌簡易水道（士幌地区）								
水源名称	北士幌浄水場（No. ２井戸）								
採水地点	蛇口（導水管）								
採　水　者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係				
気　温	24.0　℃	水　温	10.0　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　06月　03日 ～ 2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02415　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	9時11分	天　候	前日　晴	当日	晴
施設名	朝陽簡易水道（士幌町朝陽地区）						
水源名称	深井戸（No. １）						
採水地点	浄水場（原水）蛇口						
採水者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係		
気　温	25.0　℃	水　温	10.0　℃	残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100m l)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　06月　03日 ～ 2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02417　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	8時54分	天　候	前日	晴	当日　晴
施設名	朝陽簡易水道（西堀田地区）						
水源名称	深井戸（新井戸）第２水源(No. ２井戸)						
採水地点	西堀田浄水場　蛇口						
採水者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係		
気温	26.0　℃	水温	11.0　℃	残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.009　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正　令和8年1月28日)
備考	
検査期日	2026年　06月　03日　～　2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02418　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	8時53分	天　候	前日	晴	当日	晴	
施　設　名	朝陽簡易水道（西堀田地区）								
水源名称	深井戸（新井戸）第２水源(No. ２井戸)								
採水地点	西堀田浄水場　蛇口								
採　水　者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係				
気　温	26.0　℃	水　温	11.0　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　06月　03日　～　2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02419　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	8時52分	天　候	前日	晴	当日　晴
施設名	朝陽簡易水道（西堀田地区）						
水源名称	深井戸（旧井戸）第１水源(No. ２井戸)						
採水地点	西堀田浄水場　蛇口						
採水者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係		
気　温	26.0　℃	水　温	11.0　℃	残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　06月　03日 ～ 2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02420　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水			区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	9時05分	天　候	前日	晴	当日　晴
施設名	新田簡易水道（新田地区・西士幌地区）						
水源名称	深井戸						
採水地点	取水送水ポンプ場　蛇口						
採水者	眞　鍋　響　都		所属	士幌町建設課上下水道係			
気　温	24.0　℃	水　温	12.0　℃	残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　06月　03日　～　2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-02421　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　06月　03日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水					区分	簡易水道		
採水年月日	2026年06月02日	時間	9時15分	天候	前日	晴	当日	晴	
施設名	新田簡易水道（新田地区・西士幌地区）								
水源名称	湧水								
採水地点	湧水直接採水								
採水者	眞鍋響都			所属	士幌町建設課上下水道係				
気温	24.0 ℃	水温	9.0 ℃	残留塩素	※ mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　06月　03日 ～ 2026年　06月　11日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　06月　11日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。