

【令和8年度】

焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	133,840	最大	887	202	83
		最小	826	185	24
		平均	859	191	50
5月	153,950	最大	888	199	99
		最小	821	188	24
		平均	865	194	50
6月	153,570	最大	896	197	67
		最小	842	183	19
		平均	871	191	41
7月		最大			
		最小			
		平均			
8月		最大			
		最小			
		平均			
9月		最大			
		最小			
		平均			
10月		最大			
		最小			
		平均			
11月		最大			
		最小			
		平均			
12月		最大			
		最小			
		平均			
1月		最大			
		最小			
		平均			
2月		最大			
		最小			
		平均			
3月		最大			
		最小			
		平均			
合 計		平均			

○ 排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³	ダスト濃度 g/m ³ N	塩化水素濃度 mg/m ³ N	硫黄酸化物量 m ³ N/h	窒素酸化物濃度 ppm
基準値		10	0.25	700	33.83	250

※堆積ばいじんの除去年月日については、自動で連続排出されるため記載していません。