水質検査成績書

第　26-06473　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　09月　02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月01日	時間	9時00分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	士幌簡易水道（士幌市街・中士幌市）								
水　源　名　称	深井戸								
採　水　地　点	浄水場　蛇口								
採　水　者	眞　鍋　響　都			所　属	士幌町建設課上下水道係				
気　温	16.0　℃		水　温	10.0　℃		残留塩素	0.40　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.002　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
02	蒸発残留物	110　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　09月　02日　～　2026年　09月　10日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　10日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06475　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　09月　02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月01日	時間	10時15分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	朝陽簡易水道（士幌町朝陽地区）								
水源名称	深井戸								
採水地点	下居辺公民館								
採　水　者	眞　鍋　響　都			所属	士幌町建設課上下水道係				
気　温	15.0　℃		水　温	12.0　℃		残留塩素	0.32　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.005　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
02	蒸発残留物	90　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　09月　02日　～　2026年　09月　10日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　10日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06477　号

依 頼 者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　髙　木　康　弘　様

2026年　09月　02日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年09月01日	時間	9時20分	天　候	前日	晴	当日	曇	
施　設　名	朝陽簡易水道（西堀田地区）								
水源名称	深井戸								
採水地点	道の駅　ピア２１しほろ								
採　水　者	眞　鍋　響　都			所　属	士幌町建設課上下水道係				
気　温	16.0　℃		水　温	10.0　℃		残留塩素	0.2　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検査方法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.006　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　09月　02日　～　2026年　09月　10日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　10日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。