浄水水質検査結果書

No. 2m61020026

申請者住所　河東郡士幌町字士幌225番地
氏名　士幌町長 髙木 康弘

採水年月日	令和 8年10月20日	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	士幌地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字中士幌西2線77番16（士幌町役場中士幌出張所）						
採水者	眞鍋 響都　（所属）　建設課						
気温	12 ℃	残留塩素	0.22 mg/l				
水温	11 ℃	28	総トリハロメタン	mg/l			

1	一般細菌	0 個/ml	29	トリクロロ酢酸	mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	30	ブロモジクロロメタン	mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	31	ブロモホルム	mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	32	ホルムアルデヒド	mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	33	亜鉛及びその化合物	mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	34	アルミニウム及びその化合物	mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	35	鉄及びその化合物	mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	36	銅及びその化合物	mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	37	ナトリウム及びその化合物	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	38	マンガン及びその化合物	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	39	塩化物イオン	4.3 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	40	カルシウム、マグネシウム等	mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	41	蒸発残留物	mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	42	陰イオン界面活性剤	mg/l
15	1，4－ジオキサン	mg/l	43	ジェオスミン	mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	44	2-メチルイソボルネオール	mg/l
			45	非イオン界面活性剤	mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	46	フェノール類	mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	47	有機物	0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	48	pH値	7.6
21	ベンゼン	mg/l	49	味	異常なし
22	塩素酸	mg/l	50	臭気	異常なし
23	クロロ酢酸	mg/l	51	色度	<1 度
24	クロロホルム	mg/l	52	濁度	<0.1 度
25	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml
26	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l
27	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l
				キシレン	mg/l

検査期日	令和 8年10月20日　～　令和 8年10月26日
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター
検査責任者	佐々木 啓充

令和 8年10月26日

帯広市公営企業管理者
倉口 雅充

浄水水質検査結果書

No. 2m61020027

申請者住所　河東郡士幌町字士幌225番地
氏名　士幌町長 髙木 康弘

採水年月日	令和 8年10月20日	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	朝陽地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	下居辺公民館給水栓						
採水者	眞鍋 響都　　(所属) 建設課						
気温	12 ℃	残留塩素	0.26 mg/l				
水温	10 ℃						

1	一般細菌	0 個/ml	28	総トリハロメタン	mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	トリクロロ酢酸	mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモジクロロメタン	mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ブロモホルム	mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	ホルムアルデヒド	mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	亜鉛及びその化合物	mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	アルミニウム及びその化合物	mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	鉄及びその化合物	mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	銅及びその化合物	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	ナトリウム及びその化合物	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	マンガン及びその化合物	mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	塩化物イオン	1.9 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	カルシウム、マグネシウム等	mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	蒸発残留物	mg/l
15	1,4−ジオキサン	mg/l	42	陰イオン界面活性剤	mg/l
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	43	ジェオスミン	mg/l
			44	2−メチルイソボルネオール	mg/l
			45	非イオン界面活性剤	mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	46	フェノール類	mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	47	有機物	0.2 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	48	pH値	7.7
21	ベンゼン	mg/l	49	味	異常なし
22	塩素酸	mg/l	50	臭気	異常なし
23	クロロ酢酸	mg/l	51	色度	<1 度
24	クロロホルム	mg/l	52	濁度	<0.1 度
25	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml
26	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l
27	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l
				キシレン	mg/l

検査期日	令和 8年10月20日　～　令和 8年10月26日
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター
検査責任者	佐々木 啓充

令和 8年10月26日

帯広市公営企業管理者
倉口 雅充

浄水水質検査結果書

No. 2m61020028

申請者住所　河東郡士幌町字士幌225番地
氏名　士幌町長 髙木 康弘

採水年月日	令和 8年10月20日	天候	前日	晴	当日	曇	
施設名	西士幌新田地区簡易水道						
水源の名称	湧水＋深井戸						
採水地点	士幌町共益　旧北中小学校						
採水者	眞鍋　響都　　(所属)　建設課						
気温	12 ℃	残留塩素	0.28 mg/l				
水温	11 ℃	28	総トリハロメタン	mg/l			

1	一般細菌	0 個/ml	29	トリクロロ酢酸	mg/l		
2	大腸菌	0 MPN/100ml	30	ブロモジクロロメタン	mg/l		
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	31	ブロモホルム	mg/l		
4	水銀及びその化合物	mg/l	32	ホルムアルデヒド	mg/l		
5	セレン及びその化合物	mg/l	33	亜鉛及びその化合物	mg/l		
6	鉛及びその化合物	mg/l	34	アルミニウム及びその化合物	mg/l		
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	35	鉄及びその化合物	mg/l		
8	六価クロム化合物	mg/l	36	銅及びその化合物	mg/l		
9	亜硝酸態窒素	mg/l	37	ナトリウム及びその化合物	mg/l		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	38	マンガン及びその化合物	mg/l		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	39	塩化物イオン	1.7 mg/l		
12	フッ素及びその化合物	mg/l	40	カルシウム、マグネシウム等	mg/l		
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	41	蒸発残留物	mg/l		
14	四塩化炭素	mg/l	42	陰イオン界面活性剤	mg/l		
15	1，4－ジオキサン	mg/l	43	ジェオスミン	mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	44	2-メチルイソボルネオール	mg/l		
			45	非イオン界面活性剤	mg/l		
17	ジクロロメタン	mg/l	46	フェノール類	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	mg/l	47	有機物	0.1 mg/l		
19	トリクロロエチレン	mg/l	48	pH値	7.5		
21	ベンゼン	mg/l	49	味	異常なし		
22	塩素酸	mg/l	50	臭気	異常なし		
23	クロロ酢酸	mg/l	51	色度	<1 度		
24	クロロホルム	mg/l	52	濁度	<0.1 度		
25	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml		
26	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l		
27	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/20l		
判定	**上記検査項目については水質基準に適合する。**			トルエン	mg/l		
				キシレン	mg/l		

検査期日	令和 8年10月20日　～　令和 8年10月26日
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター
検査責任者	佐々木 啓充

令和 8年10月26日

帯広市公営企業管理者
倉口　雅充

浄水水質検査結果書

No. 2m61020029

申請者住所　河東郡士幌町字士幌225番地
氏名　士幌町長 髙木 康弘

採水年月日	令和 8年10月20日	天候	前日	晴	当日	曇
施設名	西堀田地区簡易水道					
水源の名称	深井戸					
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)					
採水者	眞鍋 響都　(所属) 建設課					
気温	12 ℃	残留塩素	0.22 mg/l			
水温	11 ℃					

1	一般細菌	0 個/ml	28	総トリハロメタン	mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	トリクロロ酢酸	mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモジクロロメタン	mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ブロモホルム	mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	ホルムアルデヒド	mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	亜鉛及びその化合物	mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	アルミニウム及びその化合物	mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	鉄及びその化合物	mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	銅及びその化合物	mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	ナトリウム及びその化合物	mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	マンガン及びその化合物	mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	塩化物イオン	2.2 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	カルシウム、マグネシウム等	mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	蒸発残留物	mg/l
15	1,4−ジオキサン	mg/l	42	陰イオン界面活性剤	mg/l
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	43	ジェオスミン	mg/l
			44	2−メチルイソボルネオール	mg/l
			45	非イオン界面活性剤	mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	46	フェノール類	mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	47	有機物	0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	48	pH値	7.7
21	ベンゼン	mg/l	49	味	異常なし
22	塩素酸	mg/l	50	臭気	異常なし
23	クロロ酢酸	mg/l	51	色度	<1 度
24	クロロホルム	mg/l	52	濁度	<0.1 度
25	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌	個/100ml
26	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム	個/20l
27	臭素酸	mg/l		ジアルジア	個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン	mg/l
				キシレン	mg/l

検査期日	令和 8年10月20日　～　令和 8年10月26日
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター
検査責任者	佐々木 啓充

令和 8年10月26日

帯広市公営企業管理者
倉口 雅充