水質検査成績書

第　18-08119　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　小　林　康　雄　様

2018年　09月　04日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水			区　分	簡易水道				
採水年月日	2018年09月04日	時間	11時40分	天　候	前日	曇	当日	雨	
施設名	士幌簡易水道（士幌市街・中士幌市）								
水源名称	深井戸								
採水地点	浄水場　蛇口								
採水者	林　博敏			所属	士幌町建設課水道係				
気温	16.0　℃	水温	10.0　℃	残留塩素	0.29　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ホウ素及びその化合物	<0.02　mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
02	蒸発残留物	109　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成30年3月28日　平成30年厚生労働省告示第138号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2018年　09月　04日　～　2018年　09月　21日
検査責任者	副所長　吉　田　博　文

2018年　09月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　18-08121　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　小　林　康　雄　様

2018年　09月　04日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2018年09月04日	時間	10時50分	天　候	前日	曇	当日	雨	
施　設　名	朝陽簡易水道（士幌町朝陽地区）								
水源名称	深井戸								
採水地点	下居辺小学校　蛇口								
採　水　者	林　博　敏			所属	士幌町建設課水道係				
気　温	16.0　℃		水　温	12.0　℃		残留塩素	0.40　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.004　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
02	蒸発残留物	96　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成30年3月28日　平成30年厚生労働省告示第138号）
判　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2018年　09月　04日　～　2018年　09月　21日
検　査　責　任　者	副所長　吉　田　博　文

2018年　09月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　18-08123　号

依頼者　河東郡士幌町字士幌２２５番地
士幌町長　小　林　康　雄　様

2018年　09月　04日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2018年09月04日	時間	9時40分	天　候	前日	曇	当日	雨	
施設名	朝陽簡易水道（西堀田地区）								
水源名称	深井戸								
採水地点	西堀田（佐倉小学校給水栓）								
採水者	林　博敏			所属	士幌町建設課水道係				
気温	16.0　℃	水温	12.0　℃		残留塩素	0.24　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ヒ素及びその化合物	0.005　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　平成30年3月28日　平成30年厚生労働省告示第138号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2018年　09月　04日　～　2018年　09月　21日
検査責任者	副所長　吉　田　博　文

2018年　09月　21日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。