

浄水水質検査結果書

No. 2m00714016

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年7月14日	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	士幌地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字士幌西2線155番地(士幌町車両センター)						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	18℃	残留塩素			0.16 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	1 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			3.9 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.5
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和2年7月14日 ~ 令和2年7月20日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年7月20日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							

浄水水質検査結果書

No. 2m00714017

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年7月14日	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	朝陽地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	下居辺公民館給水栓						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	17℃	残留塩素			0.51 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			2.0 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			0.2 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.6
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブromokロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和2年7月14日 ~ 令和2年7月20日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年7月20日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							
							

浄水水質検査結果書

No. 2m00714018

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年7月14日	天候	前日	雨	当日	曇
施設名	西士幌新田地区簡易水道					
水源の名称	湧水+深井戸					
採水地点	士幌町共益 川西へき地保育所					
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課					
気温	16℃	残留塩素		0.30 mg/l		
水温	11℃	27	総トリハロメタン		mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸		mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン		mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	プロモホルム		mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド		mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物		mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物		mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物		mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物		mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物		mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物		mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン		2.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等		mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物		mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤		mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジオオスミン		mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール		mg/l
			44	非イオン界面活性剤		mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類		mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物		0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値		7.5
20	ベンゼン	mg/l	48	味		異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気		異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度		<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度		<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌		個/100ml
25	ジブromクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム		個/20l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア		個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン		mg/l
				キシレン		mg/l
検査期日	令和2年7月14日 ~ 令和2年7月20日					
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター					
検査責任者	若松 重幸					
令和2年7月20日						
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘						
						

浄水水質検査結果書

No. 2m00714019

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年7月14日	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	西堀田地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	18℃	残留塩素			0.24 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン			mg/l	
1	一般細菌	2 個/ml	28	トリクロロ酢酸			mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン			mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	プロモホルム			mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			2.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			0.2 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.7
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブromクロロメタン	mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和2年7月14日 ~ 令和2年7月20日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年7月20日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							