

# 浄水水質検査結果書

No. 2m01201025

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年12月1日	天候	前日	曇	当日	雪	
施設名	士幌地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字士幌西2線155番地(士幌町車両センター)						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	-1 °C	残留塩素			0.28 mg/l		
水温	10 °C	27	総トリハロメタン		<0.001 mg/l		
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸		<0.003 mg/l		
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン		<0.001 mg/l		
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム		<0.001 mg/l		
4 水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド		<0.008 mg/l		
5 セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物		mg/l		
6 鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物		mg/l		
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物		mg/l		
8 六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物		mg/l		
9 亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物		mg/l		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物		mg/l		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン		4.3 mg/l		
12 フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等		mg/l		
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物		mg/l		
14 四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤		mg/l		
15 1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジオオスミン		mg/l		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール		mg/l		
		44	非イオン界面活性剤		mg/l		
17 ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類		mg/l		
18 テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物		<0.1 mg/l		
19 トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値		7.7		
20 ベンゼン	mg/l	48	味		異常なし		
21 塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気		異常なし		
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度		<1 度		
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度		<0.1 度		
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌		個/100ml		
25 ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム		個/20l		
26 臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア		個/20l		
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン		mg/l		
			キシレン		mg/l		
検査期日	令和2年12月1日 ~ 令和2年12月7日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年12月7日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							



# 浄水水質検査結果書

No. 2m01201026

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年12月1日	天候	前日	曇	当日	雪	
施設名	朝陽地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	下居辺公民館給水栓						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	-2℃	残留塩素			0.42 mg/l		
水温	10℃	27	総トリハロメタン			0.003 mg/l	
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			<0.003 mg/l
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			<0.001 mg/l
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム			<0.001 mg/l
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			<0.008 mg/l
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			2.2 mg/l
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジオオスミン			mg/l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール			mg/l
			44	非イオン界面活性剤			mg/l
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			0.1 mg/l
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.7
20	ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし
21	塩素酸	0.07 mg/l	49	臭気			異常なし
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度			<1 度
23	クロロホルム	0.003 mg/l	51	濁度			<0.1 度
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア			個/20l
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン			mg/l
				キシレン			mg/l
検査期日	令和2年12月1日 ~ 令和2年12月7日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年12月7日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							
							

# 浄水水質検査結果書

No. 2m01201027

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地

氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年12月1日	天候	前日	曇	当日	雪	
施設名	西士幌新田地区簡易水道						
水源の名称	湧水+深井戸						
採水地点	士幌町共益 川西へき地保育所						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	-1 °C	残留塩素			0.30 mg/l		
水温	11 °C	27	総トリハロメタン		<0.001 mg/l		
1	一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸		<0.003 mg/l	
2	大腸菌	0 MPN/100ml	29	プロモジクロロメタン		<0.001 mg/l	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	30	プロモホルム		<0.001 mg/l	
4	水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド		<0.008 mg/l	
5	セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物		mg/l	
6	鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物		mg/l	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物		mg/l	
8	六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物		mg/l	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物		mg/l	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物		mg/l	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン		2.2 mg/l	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等		mg/l	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物		mg/l	
14	四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤		mg/l	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジェオスミン		mg/l	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソボルネオール		mg/l	
			44	非イオン界面活性剤		mg/l	
17	ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類		mg/l	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物		<0.1 mg/l	
19	トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値		7.6	
20	ベンゼン	mg/l	48	味		異常なし	
21	塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気		異常なし	
22	クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度		<1 度	
23	クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度		<0.1 度	
24	ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌		個/100ml	
25	ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム		個/20l	
26	臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア		個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。			トルエン		mg/l	
				キシレン		mg/l	
検査期日	令和2年12月1日 ~ 令和2年12月7日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年12月7日			帯広市公営企業管理者 中野 雅弘				



# 浄水水質検査結果書

No. 2m01201028

申請者住所 河東郡士幌町字士幌225番地  
氏名 士幌町長 小林 康雄

採水年月日	令和2年12月1日	天候	前日	曇	当日	雪	
施設名	西堀田地区簡易水道						
水源の名称	深井戸						
採水地点	河東郡士幌町字士幌南一区(道の駅ピア21士幌)						
採水者	主査 橋本 洋介 (所属) 建設課						
気温	1℃	残留塩素				0.20 mg/l	
水温	11℃	27	総トリハロメタン			<0.001 mg/l	
1 一般細菌	0 個/ml	28	トリクロロ酢酸			<0.003 mg/l	
2 大腸菌	0 MPN/100ml	29	ブロモジクロロメタン			<0.001 mg/l	
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	30	ブロモホルム			<0.001 mg/l	
4 水銀及びその化合物	mg/l	31	ホルムアルデヒド			<0.008 mg/l	
5 セレン及びその化合物	mg/l	32	亜鉛及びその化合物			mg/l	
6 鉛及びその化合物	mg/l	33	アルミニウム及びその化合物			mg/l	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	34	鉄及びその化合物			mg/l	
8 六価クロム化合物	mg/l	35	銅及びその化合物			mg/l	
9 亜硝酸態窒素	mg/l	36	ナトリウム及びその化合物			mg/l	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001 mg/l	37	マンガン及びその化合物			mg/l	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	38	塩化物イオン			2.3 mg/l	
12 フッ素及びその化合物	mg/l	39	カルシウム、マグネシウム等			mg/l	
13 ホウ素及びその化合物	mg/l	40	蒸発残留物			mg/l	
14 四塩化炭素	mg/l	41	陰イオン界面活性剤			mg/l	
15 1,4-ジオキサン	mg/l	42	ジオオスミン			mg/l	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	43	2-メチルイソホルネオール			mg/l	
		44	非イオン界面活性剤			mg/l	
17 ジクロロメタン	mg/l	45	フェノール類			mg/l	
18 テトラクロロエチレン	mg/l	46	有機物			<0.1 mg/l	
19 トリクロロエチレン	mg/l	47	pH値			7.8	
20 ベンゼン	mg/l	48	味			異常なし	
21 塩素酸	<0.06 mg/l	49	臭気			異常なし	
22 クロロ酢酸	<0.002 mg/l	50	色度			<1 度	
23 クロロホルム	<0.001 mg/l	51	濁度			<0.1 度	
24 ジクロロ酢酸	<0.003 mg/l		嫌気性芽胞菌			個/100ml	
25 ジブロモクロロメタン	<0.001 mg/l		クリプトスポリジウム			個/20l	
26 臭素酸	<0.001 mg/l		ジアルジア			個/20l	
判定	上記検査項目については水質基準に適合する。		トルエン			mg/l	
			キシレン			mg/l	
検査期日	令和2年12月1日 ~ 令和2年12月7日						
検査機関	帯広市上下水道部水質検査センター						
検査責任者	若松 重幸						
令和2年12月7日							
帯広市公営企業管理者 中野 雅弘							