

【令和2年度】 焼却施設維持管理状況記録

月	可燃ゴミ処理量 kg	区分	炉出口ガス温度 ℃	排ガス温度 ℃	一酸化炭素濃度 ppm
4月	166,220	最大	921	206	15
		最小	852	186	1
		平均	882	195	7
5月	140,200	最大	905	204	27
		最小	858	191	4
		平均	884	196	11
6月	154,310	最大	904	206	70
		最小	856	191	5
		平均	879	199	16
7月	136,590	最大	914	203	34
		最小	850	191	4
		平均	891	194	14
8月	132,840	最大	903	199	56
		最小	831	184	9
		平均	877	193	20
9月	220,110	最大	908	200	67
		最小	851	190	5
		平均	882	196	22
10月	258,830	最大	906	201	67
		最小	850	189	3
		平均	877	195	19
11月	130,030	最大	903	204	56
		最小	852	197	7
		平均	882	199	22
12月	139,480	最大	902	197	45
		最小	821	186	2
		平均	861	192	23
1月	209,800	最大	899	207	23
		最小	839	186	2
		平均	866	193	9
2月	132,740	最大	887	194	27
		最小	828	186	3
		平均	862	191	10
3月	148,600	最大	931	199	30
		最小	849	189	5
		平均	878	194	15
合計	1,969,750	平均	876.75	194.75	15.67

○ 排ガス測定結果

回	測定年月日	ダイオキシン類 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	ダスト濃度 g/m <sup>3</sup> N	塩化水素濃度 mg/m <sup>3</sup> N	硫黄酸化物量 m <sup>3</sup> N/h	窒素酸化物濃度 ppm
1	R2. 6. 26	0.17	0.02	57	0.32	160
2	R2.11. 6	0.037	0.01	110	0.15	140
基準値		10	0.25	700	33.83	250